

Üzemviteli megállapodás

amely létrejött egyrészről

ELMŰ - ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye: 1132 Budapest, Váci út 72 - 74.
cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-874154
(továbbiakban: „**Hálózatüzemeltető**”)

másrészről

Ricseron Kft.

székhelye: 3974 Ricse, Toldi u. 25.
cégjegyzékszáma: Cg. 05-09-013112
(továbbiakban: „**Közüvilágítási aktív elem üzemeltető**”)

között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint.

A megállapodás tárgya

Jelen megállapodás Sárospatak településen üzemelő (továbbiakban „**Település**”) közvilágítási berendezésekre vonatkozik, amelyeket a 22/1999.(IX.3.) IKM rendelettel módosított 11/1985.(XI.30) IpM. Rendelet (továbbiakban „**Rendelet**”) mellékletének Közüvilágítási Szabályzat 1§ - a közvilágításnak minősít.

Tartalomjegyzék

1	Preambulum.....	3
2	A megállapodás célja	3
3	Közvilágítási berendezések tulajdonjoga, üzemeltetési, kezelési határai.....	3
3.1	Tulajdonjogi határ	3
3.2	Csatakozási pont.....	3
3.3	Kezelési, üzemeltetési határ.....	3
4	A Közvilágítási aktív elem üzemvitele	4
5	Változások kezelése és dokumentálása.....	6
6	Oktatás.....	6
7	Munkabalesetek kivizsgálása	7
8	A megállapodás érvényessége	7
9	Egyéb kikötések	7
10	Mellékletek.....	8
I.	Melléklet: Környezetvédelmi melléklet.....	8
II.	Melléklet: Kapcsolattartók, elérhetőségek	8
III.	Melléklet: Passzív elem hiba bejelentő lap tartalma	8
IV.	Melléklet: A közvilágítási aktív elem üzemeltető részéről feljogosított munkavállalók névsora	8

1 Preambulum

A Településen a közvilágítási aktív elem tulajdonosa a **ÉMÁSZ Nyrt.**

Az aktív elemek villamos energia ellátását biztosító mögöttes hálózati elemek üzemeltetésére annak tulajdonosától az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság kapott megbízást.

2 A megállapodás célja

A megállapodás célja a Hálózatüzemeltető és a Közvilágítási aktív elem üzemeltető együttműködésének szabályozása a közvilágítási berendezések felügyelete, hibaelhárítása, karbantartási munkák és káreseti helyreállítás során, a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével.

3 Közvilágítási berendezések tulajdonjoga, üzemeltetési, kezelési határai

A közvilágítás aktív elemei: lámpatestek, lámpakarok, lámpatestek bekötővezetékei (csatlakozó vezeték), lámpatestek külső nullázó vezeték, kötőelemek.

A közvilágítás passzív elemei: aktív közvilágítási elemnek nem minősülő, a Rendelet szerinti Közvilágítási Szabályzat 2. § (1) bekezdésében megjelölt közvilágítási elemek, így különösen a mögöttes hálózat (tartozékaival együtt), hangfrekvenciás vezérlő fő- és alközpontok, közvilágítási kapcsoló és vezérlő-berendezések, fogyasztásmérő berendezés, elosztó biztosító szekrények, tartószerkezetek, kandeláberek, kapcsolószál.

3.1 Tulajdonjogi határ

A Közvilágítási aktív elem üzemeltető tulajdonában a közvilágítás aktív elemek vannak.

A közvilágítás passzív elemei az ÉMÁSZ Hálózati Kft. tulajdonában vannak.

3.2 Csatlakozási pont

Amennyiben az aktív elem áramellátására szolgáló mögöttes hálózat kábeles kialakítású, akkor a csatlakozási pont a szerelvénylapon lévő lámpabekötő vezeték csavaros kötésénél van. Amennyiben az aktív elem áramellátására szolgáló mögöttes hálózat szabadvezetékes kialakítású, akkor a csatlakozási pont az aktív elem bekötővezetékeinek és nullázó vezetékének a mögöttes hálózaton elhelyezett kötőeleménél van.

3.3 Kezelési, üzemeltetési határ

A Közvilágítási aktív elem üzemeltető kezeli, üzemelteti

- a tulajdonában lévő közvilágítási aktív elemeket a csatlakozási pontig, beleértve az ott elhelyezett kötőelemet is,
- a lámpakar felerősítéseket,
- a nem az ÉMÁSZ Hálózati Kft. tulajdonában lévő tartószerkezeteket, vagy mechanikai rögzítéseket.

A Hálózatüzemeltető üzemelteti, kezeli a közvilágítás passzív elemeit a csatlakozási pontig.

4 A Közvilágítási aktív elem üzemvitele

A szükséges beavatkozásokat mindkét fél a saját kezelésében lévő berendezésén maga végzi a vonatkozó előírások betartásával.

A felek megállapodnak arról, hogy a vonatkozó szabványok előírásait jelen megállapodás teljesítése során kötelező érvénnyel betartják.

A közvilágítási aktív elemeken csak az arra feljogosított személy végezhet munkát. A feljogosítást a Hálózatüzemeltető adja ki, melynek feltétele a munkatevékenységre vonatkozó szakképzettség, megfelelő szakmai gyakorlat, orvosi egészségi alkalmasság, oktatás és sikeres helyismereti vizsga. (Lásd 6. pont)

A Közvilágítási aktív elem üzemeltető által foglalkoztatott feljogosítottak nevét a IV. számú melléklet tartalmazza. Ennek változásáról a Közvilágítási aktív elem üzemeltető a Hálózatüzemeltetőt 24 órán belül értesíti.

Közvilágítási aktív elem üzemeltető rendelkezik belső szabályzattal, melyben a biztonságos munkavégzés feltételeit rögzíti.

A felek a munkájukat a közös üzemeltetésből adódó veszélyforrások ismeretében végzik, a feszültség közelében végzett munka szabályainak betartásával. Mindkét fél a másik berendezését feszültség alatt állónak tekint, mindaddig, amíg szabályos feszültségmentesítésre nem került sor.

A Közvilágítási aktív elem üzemeltető nem végezhet semmilyen munkát a Hálózatüzemeltető üzemeltetésében lévő berendezésen, sem feszültség alatt, sem feszültségmentes állapotban (szerelés, kapcsolás, feszültség kémlelés, mérés, stb.), kivétel ez alól a lámpatestek bekötővezetékeinek (csatlakozó vezeték), lámpatestek külső nullázó vezetékeinek csatlakoztatása, illetve a csatlakozó elem javítása. A csatlakozó elem szerelését, és vagy javítását a Közvilágítási aktív elem üzemeltető végezheti FAM technológiával, vagy feszültség mentes állapotban. Feszültség alatti munkavégzéssel a Közvilágítási aktív elem üzemeltető csak azon munkavállalóját bízhatja meg, aki rendelkezik érvényes FAM vizsgával és akinek a nevét a IV. melléklet tartalmazza.

A Közvilágítási aktív elem üzemeltető, amennyiben nem csatlakozó vezetékét létesít, a Hálózatüzemeltető üzemeltetésében lévő hálózatot az erősáramú üzemi szabályzat (MSZ 1585) veszélyes közelségében végzett munkára vonatkozó előírását szerint közelítheti meg.

- Legfeljebb 1KV feszültségű csupasz szabadvezeték esetén 0,9 m; szigetelt vezeték esetén 0,3 m,

- 22 és 35 KV feszültségű csupasz szabadvezeték esetén 1,5m.

A Közvilágítási aktív elem üzemeltető a közvilágítási berendezést üzemidőn kívül üzemkésztség ellenőrzés, hibajavítás, karbantartás stb. céljából nem kapcsolhatja be. A megrendelés nélküli üzemidőn kívüli fényforrás égésidő szabálytalan vételezésnek minősül és kötbért von maga után a vonatkozó jogszabályok szerint.

Írásbeli megrendelésre, előzetesen egyeztetett időpontban a Közvilágítási aktív elem üzemeltető számára a Hálózatüzemeltető az alábbi szolgáltatásokat nyújtja, költségek felszámítása mellett:

- a közvilágítási hálózatot be-, és vagy kikapcsolja és intézkedik a többlet égésidő miatti villamos energia díj Közvilágítási aktív elem üzemeltető részére történő kiszámlázásáról, (lásd V. melléklet)
- amennyiben a Közvilágítási aktív elem üzemeltető munkavégzése miatt szükséges elvégzi a feszültségmentesítést és a fogyasztók áramszünetről történő értesítését, (lásd VI. melléklet)
- a munkavégzéshez felügyeletet ad (lásd VII. melléklet).

A tervszerű munkákat a felek előzetesen egyeztetik. A munkákat úgy kell tervezni, ütemezni, hogy az a legkisebb fogyasztói kört, a legrövidebb időtartamra zavarja.

A Közvilágítási aktív elem üzemeltető köteles bejelenteni az illetékes kifizetésű diszpécsernek a napi munkavégzés megkezdésekor (felvonulás) az alábbiakat:

- Munkavégzés megkezdését
- A hálózat melyik részén szándékoznak munkát végezni
- A munkát végző személyek nevét.

A napi munkavégzés befejezése után (levonulás) köteles bejelenteni:

- Munkavégzés befejezését

A Közvilágítási aktív elem üzemeltető köteles a munkaterületen tartózkodó szerelőcsapat(ok), valamint a Hálózatüzemeltető (kiszámlázású diszpécser) közötti hírközlési kapcsolatot biztosítani (rádió, mobiltelefon stb.).

A közvilágítási hibabejelentések fogadása a Közvilágítási aktív elem üzemeltető feladata.

A Közvilágítási aktív elem üzemeltető által megállapított passzív elem hibákat, a Közvilágítási aktív elem üzemeltető továbbítja a Hálózatüzemeltető illetékes kifizetésű diszpécser felé, a III. melléklet szerinti tartalommal, telefaxon, illetve e-mailben.

A Hálózatüzemeltető a Rendeletben előírt időn belül a hibát kijavítja. Amennyiben a hiba behatárolása nem egyértelmű, akkor közös bejárást kell tartani. Téves passzív elem hibabejelentés esetén a kiszállás, és a közös bejárás költsége a Közvilágítási aktív elem üzemeltetőt terheli.

A Közvilágítási aktív elem üzemeltető a Hálózatüzemeltető üzemeltetésében lévő berendezéseken észlelt meghibásodásokról a másik felet azonnal tájékoztatni köteles.

Olyan üzemi hiba esetén, amely az emberi életre, az észlelő fél köteles a hiba helyét haladéktalanul körülhatárolni, illetve életének és testi épségének veszélyeztetése nélkül a veszélyforrást megszüntetni és arról a másik felet tájékoztatni.

Vagyoni károkozás esetén rendőrségi feljelentést a károsult tulajdonos végzi. A kár helyreállítása a hálózati elem tulajdonosának feladata.

Közvilágítási aktív elem üzemeltető csak a Hálózatüzemeltető előzetes írásos engedélye alapján, a kiviteli tervek Hálózatüzemeltető által történt előzetes jóváhagyását követően létesíthet, illetve helyezhet üzembe új aktív közvilágítási berendezést, illetve módosíthat csatlakozási teljesítményt. A Hálózatüzemeltető előzetes írásos engedélye nélkül többlet lámpatest, vagy a meglévőtől eltérő teljesítmény beépítése szabálytalan vételezésnek minősül és kötbért von maga után a vonatkozó jogszabályok szerint.

5 Változások kezelése és dokumentálása

Új lámpák felszerelése és/vagy meglévők típusának/teljesítményének cseréje esetén a Közvilágítási aktív elem üzemeltető köteles a megvalósítási dokumentáció előzetes megküldésével műszaki átadás-átvételt összehívni, melyen a Hálózatüzemeltetőt a II. melléklet szerinti szakmai felelős kapcsolattartó képviseli. A műszaki átadás-átvételi eljárás során a felek jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben pontosan meghatározásra kerül a cserélt, illetve beépített berendezés típusa és teljesítménye, valamint a felszerelés helye és az üzembe helyezés időpontja. A műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv a Közvilágítási aktív elem üzemeltető áramvásárlási szerződése módosításának alapbizonylatát képezi.

6 Oktatás

A Közvilágítási aktív elem üzemeltető személyzetének oktatását jelen megállapodás alapján a Hálózatüzemeltető végzi. Az oktatáson a Közvilágítási aktív elem üzemeltető személyzetének megfelelő szakképesítéssel rendelkező és munkavégzésre egészségügyileg alkalmas tagjai vehetnek részt. A szakképesítést és az orvosi alkalmasságot megfelelő okmányokkal előzetesen igazolni szükséges.

Az oktatás témakörei a következők:

- ELMŰ Nyrt. és ÉMÁSZ Nyrt. U-9 Üzemeltetési szabályzata
- Az Üzemviteli megállapodás követelmény rendszere
- Technológia, helyismeret
- Balesetek bejelentése és kivizsgálása (1993.évi XCIII törvény a munkavédelemről)

- Biztonságtechnika (MSZ 1585 szabvány)
- Műszaki mentés, elsősegélynyújtás (MSZ 1585)
- Környezetvédelem

A tematika kiegészítésére, változtatására a Hálózatüzemeltető jogosult.

Az oktatást speciális helyismereti vizsga követi, mely alapján a sikeres vizsgázó az adott Településen feljogosítást kap a Közvilágítás aktív üzemeltető kezelésben és üzemeltetésében lévő berendezéseken való munkavégzésre. Egy vizsga alapján több településre is kiadható feljogosítás amennyiben a települések hasonló hálózati kialakítása azt lehetővé teszi. A feljogosítás egy évig érvényes és újabb oktatással, illetve vizsgával meghosszabbítható.

A kioktatott dolgozókról készült nyilvántartás naprakész vezetése a Közvilágítási aktív elem üzemeltető feladata.

A Közvilágítási aktív elem üzemeltető oktatás iránti igényét a Hálózatüzemeltető számára a vizsga időpontját megelőzően egy hónappal korábban köteles megrendelni. Az oktatás, és a vizsgáztatás költségei a Közvilágítási aktív elem üzemeltetőt terhelik.

A fent leírt oktatás és vizsgáztatás a feljogosítás érdekében történik és nem helyettesíti a munkavállalók részére a munkavédelmi törvényben előírt oktatási és egyéb továbbképzési kötelezettségeket.

7 Munkabalesetek kivizsgálása

A felek közösen vizsgálják ki a közvilágítás aktív elemek üzemeltetése során bekövetkezett villamos áramütéses-, valamint a tartószerkezeten történő munkavégzés során bekövetkezett baleseteket.

Ezért az ilyen jellegű munkabaleseteket a Közvilágítási aktív elem üzemeltető köteles a Hálózatüzemeltető felé haladéktalanul jelenteni és a közös kivizsgálást kezdeményezni.

8 A megállapodás érvényessége

Jelen megállapodás az aktív elem üzemeltetőjének aláírása napján lép hatályba és határozatlan időre szól.

A felek a megállapodást írásban közös megegyezéssel módosíthatják.

9 Egyéb kikötések

Közvilágítási aktív elem üzemeltető kijelenti, hogy rendelkezik a tevékenység el látásához a jogszabályokban előírt szakmai és hatósági engedélyekkel.

Üzemeltetési, karbantartási, felújítási és üzemzavar elhárítási munkákat a felek kötelesek úgy végezni, hogy a másik fél létesítményeiben kár ne keletkezzen. Szerződő felek az egymás terhére okozott károk helyreállítási költségeit ese-

tenként megállapítják és azok térítésére vonatkozóan megállapodnak. A Hálózatüzemeltető nem felel a közvetett, következményi károkért és az elmaradt haszonért. A felek mentesülnek a szerződésszegés jogkövetkezményei alól, ha a hibás, késedelmes teljesítést vis major okozza. A harmadik személyeknek okozott károkért a kárt okozó fél közvetlenül, önállóan felel.

A megállapodó felek a jelen megállapodással kapcsolatos okmányokat és a megállapodással kapcsolatosan tudomásukra jutott információkat kizárólag a megállapodás teljesítésére használhatják fel és azokat a megállapodó felek cégcsoportján kívülálló harmadik félnek tovább nem adhatják. A megállapodó felek hozzájárulnak ahhoz, hogy a megállapodással kapcsolatosan a másik fél tudomására jutott információkat a másik fél kezelje, feldolgozza és továbbítsa a jelen megállapodásban foglalt kötelezettségei teljesítése, illetve jogai érvényesítése érdekében. A megállapodó felek megállapodnak abban, hogy bizonyítási célra telefonbeszélgetéseiket rögzíthetik.

A jelen megállapodás 2 eredeti példányban készült. A megállapodó felek a megállapodást elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben meg egyezőt, jóváhagyólag cégszerűen aláírták.

10 Mellékletek

- I. Melléklet: Környezetvédelmi melléklet
- II. Melléklet: Kapcsolattartók, elérhetőségek
- III. Melléklet: Passzív elem hiba bejelentő lap tartalma
- IV. Melléklet: A közvilágítási aktív elem üzemeltető részéről feljogosított munkavállalók névsora

Sárospatak, 2012.

**Közvilágítási aktív elem
üzemeltető**

Régióvezető
Sárospataki Régió

Hálózatüzemeltető

Közvilágítási megbízott

I. Melléklet

1. Környezetvédelem

A Közvilágítási aktív elem üzemeltető jelen megállapodás aláírásával nyilatkozik arról, hogy a tevékenysége során keletkező veszélyes hulladékot az előírásoknak megfelelően kezeli, ártalmatlanítja.

2. Hálózati bontott anyagok kezelése

A munkavégzés során leszerelt anyagokat a Közvilágítási aktív elem üzemeltetőnek saját költségén kell a munkaterületről elszállítania.

Leszerelt újra hasznosítható anyagok kezelése:

A Közvilágítási aktív elem üzemeltető feladata, hogy a munkavégzés során keletkezett hasznosítható hulladékot összegyűjtse, majd elszállítsa.

Leszerelt és képződött veszélyes anyagok:

A Közvilágítási aktív elem üzemeltető feladata, hogy a leszerelésre kerülő, és a munkavégzés során keletkező veszélyes hulladékot szelektív módon összegyűjtse, majd elszállítsa.

II. Melléklet

A **Közvilágítási aktív elem üzemeltető** részéről kapcsolattartó:

Név, beosztás: **Smajda Zoltán** műszaki előkészítő

Tel.mh: 06 47 376-210

Mobil: 06 70 336-3348

E-mail: Ricseronkft@gmail.com

A **Hálózatüzemeltető** részéről kapcsolattartás módja:

- Kiszolgáltságu diszpécser központ: 06/20/888 2509

Passzív elem hibabejelentés (III. Melléklet kitöltésével):

Fax: 47/ 516-202

E-mail: zoltan.marczi@emasz.hu

Kapcsolattartás:

Munkaidőben (munkanapokon 7-15 óra között):

Tel: 47/516 295

Fax: 47/516 202

E-mail: zoltan.marczi@emasz.hu

Munkaidőn kívül: 06/20/888 2509

- Szakmai felelős kapcsolattartó:

Név, beosztás: Gyöngyösi Géza üzemeltető mérnök

Tel.mh: 47/516 375

Mobil:

E-mail: geza.gyongyosi@emasz.hu

III. Melléklet

Passzív elem hiba bejelentő lap

1. Bejelentő neve és azonosító száma (IV. melléklet szerint):

2. Hibahely adatai:

- Település neve:

- Postai cím:

- Transzformátor körzet azonosító:

- Közvilágítási kapcsolókörzet azonosító:

3. Hiba pontos leírása:

4. Bejelentés időpontja (év, hónap, nap, óra:perc):

IV. Melléklet

A közvilágítási aktív elem üzemeltető részéről feljogosított munkavállalók névsora:

[illegible]